



POŽADOVANÉ VÝMĚNY VZDUCHU

WC, VL 50m³/hod
 UMÝVADLO 30m³/hod
 DŘEZ 30m³/hod
 VANA, SPRCHA 150m³/hod
 PISOÁR 30m³/hod

← DO VĚTRANÝCH MÍSTNOSTI BUDE VE DVEŘÍCH MŘÍŽKA 0,04m² PRO PŘÍVOD VZDUCHU

NAVRŽENÉ VENTILÁTORY JSOU S NASTAVITELNÝM DOBĚHEM 1–30min
 ZA VENTILÁTORY BUDOU OSAZENY (FUNKČNÍ) ZPĚTNÉ KLAPKY

Zodp.projektant :	Ing. Roman PECIN	Projektant :	Ing. Roman PECIN	Formát :	2A4	
Ofisírad :	Sudoměřice u Bechyně	Místo :	Bežerovice	Datum :	05.2021	
Mestník :	Obec Sudoměřice u Bechyně	Akce :	Stavební úpravy stavby na p.č. st. 5 Bežerovice	Služeb :	DUR+DSP	
			D 1.4 TECHNICKÁ PROSTŘEDÍ	Arch.č. :	1:75	
			ZDRAVOTNÍ INSTALACE, PLYNOINSTALACE, VZDUCHOTECHNIKA	Měřitvo :		
Obsah :	VZDUCHOTECHNIKA				Výkř.č. :	4