


ROZVODNICE OCEP "Z" 600/900/200
IP43/20

Ochrana PND: základní – automatickým odpojením od zdroje
 zvýšená – hlavním pospojováním
 – proudovými chráničů
 – doplňující pospojování

INSTALOVANÝ PŘÍKON: $P_i = 18\text{kW}$
 SOUDOBY PŘÍKON: $P_s = 12\text{kW}$

 PROJEKTOVÝ A INŽENYRSKÝ ATELIER	Akce: Stavební úpravy stavby na p.č. st. 5 Bežerovice K.ú. Bežerovice	Investor: Obec Sudoměřice u Bechyně	Stupeň:	DPS	Zak.č.:	Výkres č.:	
	Část: D4.2 ELEKTROINSTALACE SCHÉMA ROZVADĚČE RH	Projektant: ING. JIŘÍ PRŮŠA PETR BÜRGER DIS.	Kreslí:	DANIEL MADL	Datum:	4/2021	List/Listů:
						2/2	D4.2.5